

仮

つりわく 認24-13-08

認定合格証

HS700N


上記の仮設機材は仮設機材認定基準に合格したので
仮設工業会認定規程第7条により本証を交付する

平成3年7月31日

アルインコ株式会社
本社工場

殿


社団法人 仮設工業
会長 森



平成3年 7月31日

試験成績表

社団法人仮設工業会会長



申請者名 アルインコ株式会社 本社工場

供試体の種類、型式及び数量 つりわく HS700N 3組

1. 構造等 構造図のとおり。
2. 試験方法 試験方法は、つり足場用のつりチェーン及びつりわくの規格（労働省告示第104号）による。
3. 試験結果 次のとおり。


3-1 たわみ及び曲げ試験

供試体組 NO.	1		2		3		平均値
荷重400Kg時の鉛直たわみ mm	8.0	11.0	12.5	11.0	14.0	10.5	---
強度 Kg	1600 以上		1600 以上		1575		---
労働省規格による値			たわみ：30mm以下		強度：1000Kg以上		

3-2 手すり柱の水平移動量試験

供試体組 NO.	1		2		3	
荷重80Kg時の水平移動量 mm	24.0	24.5	24.5	35.0	26.0	24.0
労働省規格による値			100mm 以下			

(構造図)



1	パイプ	φ2.10	53.34
2	パイプ	φ2.10	53.34
3	パイプ	φ2.10	53.34
4	パイプ	φ2.10	53.34
5	パイプ	φ2.10	53.34
6	パイプ	φ2.10	53.34
7	パイプ	φ2.10	53.34