



認定番号 1004-12702-31

認定合格証

ネットフレーム

HNL-1829Z(HNL-1524Z, HNL-1219Z, HNL-914Z, HNL-610Z, HNL-1800Z,
HNL-1500Z, HNL-1200Z, HNL-900Z, HNL-600Z)

HND-1829Z(HND-1524Z, HND-1219Z, HND-914Z, HND-610Z, HND-1800Z,
HND-1500Z, HND-1200Z, HND-900Z, HND-600Z, HNDY-3055,
HNDY-2655)


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する

なお、認定の有効期限は認定日より1年とする

認定日 平成22年 4月30日

ホリ一株式会社 殿
(岐阜工場)

社団法人 仮設
会 長 鈴木





試験成績書

総数 6頁中の 4頁
試験番号 1004-12702-3101

1. 仮設機材の種類、型式及び数量 ネットフレーム HND-1829Z 10枚
2. 試験方法 社団法人仮設工業会制定の認定基準、ネットフレームによる。
3. 構造等 構造図のとおりで、上記の基準に適合している。
4. 試験結果

(1) 曲げ強度試験

| | | | | | | |
|----------|------------|------|------|------|------|----------|
| 供試体 No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均値 |
| 強度 kN | 1.30 | 1.32 | 1.29 | 1.31 | 1.33 | 1.31 |
| 認定基準による値 | 1.03 kN 以上 | | | | | 1.13kN以上 |

(2) アミ部の強度試験

| | | | | | | |
|----------|------------|------|------|------|------|----------|
| 供試体 No. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均値 |
| 強度 kN | 2.69 | 2.71 | 3.13 | 3.10 | 2.72 | 2.87 |
| 認定基準による値 | 1.96 kN 以上 | | | | | 2.16kN以上 |

構造図

